

SI.271.11.2016.CT.2

PYTANIA I ODPOWIEDZI (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczone na przebudowę drogi gminnej nr 106012L w miejscowości Ożarów

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie:

Uprzejmie proszę o określenie rodzaju piasku, który należy zastosować do warstwy wiążącej? Dokumentacja techniczna dot. „Wymagań wobec kruszywa drobnego i/lub o ciągłym uziarnieniu do warstwy wiążącej” określa wymagania (E_{CS} 30), które wskazują, iż zastosowany ma być piasek łamany. Do warstwy ścieralnej dopuszczony jest piasek naturalny (E_{CS} deklarowana).

Zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 13043 dla ruchu KR 1-2 piasek naturalny stosuje się zarówno do warstwy ścieralnej jak wiążącej.

Prosimy o sprecyzowanie powyższego.

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującą normą, Zamawiający dopuszcza zastosowanie piasku naturalnego do warstwy ścieralnej jak również wiążącej.

