

SI.271.32.2016.CT.2

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont drogi gminnej Nr 105994L w miejscowości Smugi

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia prosimy o wyjaśnienie jakiej grubości należy wykonać wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11? Zgodnie z załączonym przekrojem normalnym grubość wyrównania wynosi 4 cm, a załączony przedmiar robót w poz. 4 na warstwę wyrównawczą podaje 365 ton (ok. 2 cm), co zdaniem Wykonawcy jest zdecydowanie za mało. Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź

Dokonano zmiany przedmiaru robót w tej pozycji.

Przedmiar robót				
Remont drogi gminnej Nr 105994L w miejscowości Smugi na odcinku od km 0+000 do km 1+476				
Lp.	Podstawa stawki lub wyceny	Opis pozycji	Jm	Ilość
NAWIERZCHNIE				
1	0101-0600	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno przy użyciu frezarki bez odwożenia kory, głębokość frezowania 6 cm	m ²	22
2	1005-0600	Oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	6313
3	1005-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem	m ²	6313
4	0108-0210	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 (o średniej gr. 4 cm)	t	635
5	0309-0101	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, grubość warstwy ścieralnej AC 8S po zagęszczeniu 3 cm, transport mieszanki sam. samowładowczymi	m ²	6273
6	0204-0400	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, grubość po uwałowaniu 7 cm i szer. 1,0 m (pobocza 2x0,5m)	m ²	1476
7		Regulacja krawężnika drogowego typu lekkiego (po nakładce o gr. 7 cm)	mb	90
8		Przbrukowanie kostki brukowej betonowej na zjazdach (z regulacją podbudowy po nakładce o gr. 7 cm)	m ²	61,5
Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające - CPV 45233280-5				
14	0702-0101	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	10



15	0702-0400	Znaki drogowe, okrągłe fi 80 cm (foliowane)	szt.	6
16	0702-0500	Znaki drogowe, trójkątne o boku 90 cm (foliowane)	szt.	4

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy **zmienia SIWZ** w wymienionym wyżej zakresie.

