

SI.271.47.2016.CT.2

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marysin i Panieńszczyzna (osiedle przy ul. II Armii WP)

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1

W SIWZ Dział V „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW”

pkt. 1.2 znajduje się zapis, iż Zamawiający wymaga od Oferenta wykazu 2ch robót dotyczących wykonania sieci **kanalizacji sanitarnych o wartości 800 000zł brutto** każda. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uzna za spełnienie w/w warunku jeśli Oferent dołączy do wykazu roboty związane z wykonaniem **kanalizacji deszczowych o wartości nie mniejszej niż 800 000zł brutto**. Roboty związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej są robotami tożsamymi z robotami związanymi z wykonaniem kanalizacji deszczowych. Wymagania dotyczące uprawnień kadry kierowniczej jak i wykonawczej oraz sprzętu są identyczne. Specyfika tak kanalizacji sanitarnych jak i deszczowych jest podobna, oba rodzaje **sieci kanalizacyjnych** układa się w wykopie otwartym z zastosowaniem rur bezciśnieniowych PCV PE PP a na kanałach w miejscach skrzyżowań, załamania trasy oraz celem inspekcji stosuje się studnie systemowe lub betonowe. Ograniczenie zawarte w zapisie SIWZ utrudnia uczciwą konkurencję gdyż uniemożliwia wykazanie się doświadczeniem niezbędnym do wykonania przedmiotowego zadania przez firmy które takie doświadczenie posiadają a mając na uwadze obecny rozwój sieci drogowej realizowały w ostatnim czasie sieci kanalizacyjne związane z odprowadzaniem wód opadowych z dróg. Dodatkowo należy zauważyć iż w poprzednich postępowaniach przetargowych Zamawiający bądź rezygnował w ogóle żądania wykazu robót np.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Snopków Nr SI.271.24.2015.CT) bądź żądał wykazu „sieci kanalizacyjnych” np:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrawin, Jastków i Panieńszczyzna w ramach „OCK-DOLINA CIEMIĘGI” etap IV – zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej Nr PF.271.19.2014.CT)
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marysin Nr PF.271.11.2014.CT str. 2



Rozumiemy, że Zamawiający chce otrzymać oferty jedynie od firm których doświadczenie daje rękojmię wykonania zadania należycie. Jednak ograniczanie referencji do konkretnych sieci które różnią się jedynie rodzajem medium jakie przez nie płyną (ścieki sanitarne lub woda deszczowa) uważamy za nieuzasadnione.

Odpowiedź:

Opis sposobu dokonywania oceny warunku wiedzy i doświadczenia nastąpi na podstawie weryfikacji dowodów potwierdzających wykonanie co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie budowy **sieci kanalizacji** o wartości całkowitej robót nie mniejszej niż 800 000 zł brutto każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. W przypadku gdy złożone przez wykonawców dowody zawierają dane w innych walutach niż PLN, należy uwzględnić, że zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Pytanie 2

W projekcie Umowy zał. Nr 3 do SIWZ w par.6 pkt. 5 pojawia się zapis o braku możliwości złożenia faktury częściowej a jedynie końcową pod odbiorze całości zadania. Czy w związku z faktem iż zakres zadania jest znaczący a Zamawiający ma na ten rok przewidziane środki w budżecie możliwa jest zmiana w/w zapisu i dopuszczenie rozliczenia częściowego (miesięcznego, kwartalnego). Należy zauważyć iż w przypadku pojawiania utrudnień w realizacji za które Oferent nie ponosi winy a wymagać one będą dodatkowych ustaleń czy przeprojektowania sieci odbiór końcowy może się przesunąć w czasie a to może doprowadzić Wykonawcę do utraty płynności finansowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany umowy w tym zakresie, zamieszczając na swojej stronie internetowej aktualną wersję uwzględniającą płatność częściową.

Pytanie 3

W przedmiarze kanalizacji sanitarnej Marysin w pozycji 43 pojawia się zapis o odtworzeniu nawierzchni. Prosimy o podanie zakresu prac (warunki przekroje konstrukcyjne) gdyż podana jest jedynie powierzchnia.

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni na przykanalikach, obejmuje wymianę gruntu w wykopie oraz odtworzenie stanu pierwotnego (naprawa zjazdów w zależności od zagospodarowania terenu)

Pytanie 4

Prosimy o podanie kto jest właścicielem drogi w której przebiegać będzie „kanalizacja sanitarna w Marysinie” Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o warunki odtworzenia nawierzchni oraz rysunki odtworzenia nawierzchni i posadowienia rurociągów.

Odpowiedź:

Właścicielem drogi jest osoba prywatna, Zamawiający nie może podawać danych osobowych.

Odtworzenie nawierzchni z tłucznia kamiennego przedstawiono na Rys. nr 1.

1. Górna warstwa grubości 10 cm nawierzchni z tłucznia kamiennego
2. Dolna warstwa grubości 10 cm jw.
3. Ulepszone podłoże: piasek stabilizowany cementem o $R_m = 2,50$ MPa, warstwa grub. 10 cm. Norma PN-S-96012
4. Wypełnienie wykopu piaskiem średnioziarnistym o wskaźniku zagęszczenia $I_s=1,0$



80601CZHG

Zagęszczenie warstw tłucznia – mechanicznie.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dysponuje składowiskiem na które można będzie można złożyć pozostały po robotach urobek, gruz z rozebranych nawierzchni i podbudów oraz asfalt w promieniu 10 km od przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje terenem na składowanie ziemi z wykopów. Należy przewidzieć transport i miejsce zagospodarowania urobku na koszt Wykonawcy.

Pytanie 6

W związku z rozbieżnością pomiędzy długością przyłączy kanalizacyjnych i brakiem pozycji dla studni inspekcyjnych 425 w obmiarze kanalizacji sanitarnej w Panieńszczyźnie prosimy o potwierdzenie czy zakres przetargu obejmuje wykonanie przykanalika w całości czy do granicy posesji?

Odpowiedź:

Zakres przetargu obejmuje wykonanie przykanalika za ogrodzenie posesji i jego zadeklowanie.

Pytanie 7

Czy należy skalkulować monitoring wykonanych kanałów kamerą?

Odpowiedź:

W Panieńszczyźnie należy skalkulować monitoring wykonanych sieci kamerą.

Pytanie 8

Czy na chwilę obecną istnieje u Zamawiającego kompletny, sprawny i w pełni uruchomiony system monitoringu pracy przepompowni ścieków w systemie GPRS?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 9

Jeżeli tak, to w ramach zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców/Dostawców, firma Ecol-Unicon Sp. z o.o. prosi o podanie nazwy dostawcy systemu monitoringu.

Odpowiedź:

Dostawcą systemu monitoringu jest firma AQUARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Pytanie 10

Jeżeli u Zamawiającego funkcjonuje system monitoringu GPRS, czy w ramach prowadzonego postępowania przetargowego należy wycenić również usługę wpięcia nowobudowanych przepompowni do istniejącego systemu monitoringu ich pracy?

Odpowiedź:

Tak, należy uwzględnić wpięcie przepompowni do istniejącego systemu monitoringu firmy AQUARD SP. Z O.O. ODDZIAŁ BIAŁYSTOK

Pytanie 11

Jeżeli u Zamawiającego nie istnieje działający system monitorowania pracy przepompowni ścieków, czy w ramach prowadzonego postępowania przetargowego należy przewidzieć wraz



806 01CZHG

z dostawą przepompowni nowego systemu monitoringu GPRS (stacja dyspozytorska z oprogramowaniem)?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 12

W umowie Zamawiający napisał w §6”5. W trakcie trwania zamówienia nie dopuszcza się płatności częściowych.” Czy zamawiający podtrzymuje zapis, czy dopuści płatności częściowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał zmiany umowy w tym zakresie, zamieszczając na swojej stronie internetowej aktualną wersję uwzględniającą płatność częściową.

Pytanie 13

Zwracam się z prośbą o udostępnienie numerów KNR przedmiaru robót nr 3 w miejscowości Panieńszczyzna.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni przedmiar robót, uzupełniony o numery KNR.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. ustawy **zmienia SIWZ** w wymienionym wyżej zakresie oraz zmienia termin składania i otwarcia ofert (punkt XI SIWZ) na dzień **07-07-2016r. godz. 10:00**. Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (punkt X SIWZ).



90601CZHG