

SI.271.16.2018.CT.2

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Jastków

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

#### **CZEŚĆ 1- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Panieńszczyzna**

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na układania rur bezpośrednio w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej ?

Wodociąg zgodnie z SIWZ należy wykonać z rur warstwowych PE100 RC , rury te ze względu na podwyższoną odporność na zarysowania i naciski punktowe są dopuszczone do układania bezpośrednio w gruncie rodzimym.

Odpowiedź:

W przypadku realizacji inwestycji z rur PE 100 RC SDR 17 Zamawiający, dopuszcza układanie rur w gruncie rodzimym bez obsypki piaskowej pod warunkiem, iż grunt rodzimy nie będzie zawierał ostrych kamieni oraz innego materiału łamanego.

##### **Pytanie 2**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zasypanie wykopu gruntem rodzimym w pasie drogi gminnej pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu zgodnie z dokumentacją techniczną?

Odpowiedź:

Tak. Grunt należy zagęszczać warstwami do wskaźnika min  $I_s=0,97$ . Wykonawca przeprowadzi badania zagęszczenia.

#### **CZEŚĆ 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Snopków**

##### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zasypanie wykopu gruntem rodzimym pod warunkiem uzyskania przez Wykonawcę wymaganego stopnia zagęszczenia gruntu zgodnie z SIWZ i dokumentacją techniczną?

Odpowiedź:

Tak. Grunt należy zagęszczać warstwami do wskaźnika min  $I_s=0,97$ . Wykonawca przeprowadzi badania zagęszczenia. Wymagania dot. podsypki i obsypki muszą być spełnione zgodnie z załączonym projektem.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania.



00G 01G8UK