

UG.271.26.2018.CT.2

### PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne oraz zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym - hybrydy

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

#### Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza do stosowania konstrukcje wsporcze przeliczone zgodnie z normą PN-EN 40 która to norma nie uwzględnia obciążeń wynikających z zamontowania turbin wiatrowych ?

#### Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby konstrukcje wsporcze przeliczone były na obciążenia wynikające z zamontowania wszystkich wymaganych urządzeń.

#### Pytanie 2

Czy zamawiający wymaga zastosowania konstrukcji wsporczych których konstrukcja została obliczona zgodnie z normą Eurocode PN EN 1991-1-4 z uwzględnieniem wymogów normy PN EN 61400-2 – Turbozespoły wiatrowe – Część 2: Wymagania projektowe dotyczące małych turbozespołów wiatrowych ?

Norma na którą powołuje się autor projektu tj norma PN-75/E-05100 jest to nieaktualna norma dotycząca linii napowietrznych .

#### Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby doboru konstrukcji wsporczych dokonano na podstawie obecnie obowiązujących norm tak aby te konstrukcje spełniały warunek bezpieczeństwa użytkowania.

#### Pytanie 3

Czy zamawiający będzie wymagał obliczenia wytrzymałości kotew i bloku fundamentowego czy też dopuszcza do stosowania fundament F150 z kotwą M24 bez sprawdzenia czy można go bezpiecznie stosować?

#### Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby fundamenty były dobrane do posadowienia całej konstrukcji oraz do sił działających na konstrukcję, np. parcia wiatru.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz terminu składania i otwarcia ofert na dzień **29.08.2018r. (godziny pozostają bez zmian)**.  
Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą.



00G 01G V7D