



LEGENDA:

- rurociąg wody zimnej
- rurociąg wody ciepłej
- rura kanalizacyjna PVC o średnicy dz110 i spadku 2%
- oznaczenie pionu inst. wodnej
- oznaczenie pionu kanalizacyjnego z sanitariatów

UWAGI:

1. RZUTY NALEŻY ROZPATRYWAC RAZEM Z ROZWINIĘCIAMI INSTALACJI.
2. RUROCIĄGI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O SYTEM Pe-Xb/Al/P-HD W ZWOJU
3. NIEZWYMIAROWANE PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH WYKONYWAĆ ŚREDNICAMI 16x2,25-WODA ZIMNA, 16x2,25-WODA CIEPŁA
4. WSZYSTKIE PRZEWODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI PE O GR. 6MM., WODY CIEPŁEJ 6MM.

ADRES INWESTYCJI:	Miłocin gm. Jastków dz. nr 109/1 obręb ewid. Miłocin		
TYTUŁ PROJEKTU:	Budowa bud. użyteczności publicznej OBIEKT KULTURY ŚWIETLICA W MIŁOCINIE		
INWESTOR:	Gmina Jastków, ul. Chmielowa 3 21-002 Jastków		
NAZWA RYS.	INSTALACJA WODOCIĄGOWA		
FUNKCJA	IMIĘ, NAZWISKO	NR UPR.BUD.	PODPIS
PROJEKTANT	Jarosław Tyszko	MAZ/0476/ PWOS/05	
SPRAWDZIŁ:	Daniel Zarzycki	MAZ/0060/ PWOS/14	
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA:	INSTALACJE SANITARNE		
DATA:	06.2018		
SKALA:	NR RYSUNKU: 1:100	S-07.010-00.13 Rev.2	