



LEGENDA:

- rurociąg wody zimnej
- rurociąg wody ciepłej
- rura kanalizacyjna PVC
- oznaczenie pionu inst. wodnej
- oznaczenie pionu kanalizacyjnego z sanitariatów

UWAGI:

1. RZUTY NALEŻY ROZPATRYWAC RAZEM Z ROZWIĄZANIAMI INSTALACJI.
2. RUROCIĄGI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ ZAPROJEKTOWANO W OPARCIU O SYTEM Pe-Xb/Al/P-HD MEPLA W ZWOJU
3. NIEZWYMIAROWANE PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH WYKONYWAĆ ŚREDNICAMI 16x2,25-WODA ZIMNA, 16x2,25-WODA CIEPŁA
4. WSZYSTKIE PRZEWODY CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY ZAIZOLOWAĆ OTULINĄ Z PIANKI PE O GR. 6MM., WODY CIEPŁEJ 6MM.

Projektował: Jarosław Tyszko	Nr uprawnień: MAZ/0476/PWOS/05	Podpis
Wykonał: Marcin Kryczka	Nr uprawnień:	Podpis

Jednostka projektowa:

KTM PROJEKT
Marcin Kryczka
24-100 Puławy,
ul. marsz. J. Piłsudskiego
marcinkryczka@gmail.com
tel. 501-761-441

Tytuł projektu
Projekt przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznego hydrantu dn80

Adres inwestycji
Miłocin gm. Jastków
dz. nr 109/1 obręb ewid. Miłocin

Zamawiający
Inwestor
Gmina Jastków, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

Nr dokumentacji
S-01.075-00.00

Nazwa rysunku
Rzut pomieszczenia wodomierzowego

Nr rysunku S-01.075-00.15	Rewizja 0
Podziałka 1:100	Strona PB