



1	Hydrant nadziemny DN80, PN16	1	art.handlowy	žel.
1	Zasuwa kołnierzowa DN80, PN16	2	art.handlowy	žel.
1	Obudowa do zasuw teleskopowa DN80	3	art.handlowy	žel.
1	Skrzynka uliczna	4	art.handlowy	žel.
1	Kolano stopowe dwukołnierz. ze stopką; DN80, PN16	5	art.handlowy	žel.
m	Trójnik kołnierzowy DN100/80 nr kat. 0510	6	art.handlowy	žel.
1	Krociec dwukołnierzowy DN80 L=1000mm nr kat.0530	7	art.handlowy	žel.
3	Uszczelka płaska 1.6/100/2	8	PN EN 1514-1	SIL-C-4430
24	Śruba M16-70-B	9	EN ISO 4014	P245GH
24	Nakrętka M16-B	10	EN ISO 4034	P245GH
ILOŚĆ	WYSZCZEGÓLNIENIE	POZ.	NR.NORMY	MATERIAL

Uwagi:

1. Kolano ze stopką poz. 5 owiercić na montażu zgodnie z EN- 1092-1 na Pn=1,6MPa.
2. W specyfikacji materiałowej ujęto materiał dla wykonania jedn. kompl. hydrantu.
3. Rury stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie taśmą Polyken.

Oznacze nie hydr.	Średnica rur mag. Dm [mm]	Cał. dł. przyłącza L [m]	Rzędne [m]			Uwagi
			terenu Z _t	osi przyk. Z _o	osi ruroc. magistrali Z _m	
HP1	110	1,50	213,20	211,60	211,6	

Projektował: Jarosław Tyszko	Nr uprawnień: MAZ/0476/PWOS/05	Podpis
Wykonał: Marcin Kryczka	Nr uprawnień:	Podpis

Jednostka projektowa:

KTM PROJEKT
Marcin Kryczka
24-100 Puławy,
ul. marsz. J. Piłsudskiego
marcinkryczka@gmail.com
tel. 501-761-441

Tytuł projektu
Projekt przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznego hydrantu DN80

Adres inwestycji
Miłocin gm. Jastków
dz. nr 109/1 obręb ewid. Miłocin

Zamawiający
Inwestor
Gmina Jastków, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

Nr dokumentacji
S-01.075-00.00

Nazwa rysunku
Szczegół zabudowy hydrantu

Nr rysunku
S-01.075-00.16

Rewizja
0

Podziałka
1:100

Stadium
PB

Strona