

UG.271.29.2019.CT.2

PYTANIA I ODPOWIEDZI / ZMIANA SIWZ (1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie placu zabaw w ramach projektu "Radosny maluch - Aktywna mama"

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści SIWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.

Pytanie 1:

Czy w ofercie należy uwzględnić wykonanie nawierzchni trawiastej i nawierzchni z kostki betonowej?

Odpowiedź:

Wykonanie nawierzchni trawiastej i nawierzchni z kostki betonowej należy uwzględnić w ofercie.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zamiast obrzeży betonowych z nakładką bezpieczną - obrzeża gumowe: Krawężnik SBR/EPDM50 lub Krawężnik SBR50. Załączam dokumentację

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania obrzeży gumowych. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że wszystkie wymienione w dokumentacji materiały opatrzone nazwami mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia przez nie minimalnych parametrów. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Za produkt równoważny Zamawiający uzna jedynie taki, który ma tożsame lub nie gorsze parametry jakościowe i użytkowe w stosunku do opisanego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis działu XI. SIWZ termin składania i otwarcia ofert na dzień **15-05-2019r. (godziny pozostają bez zmian)** Powyższą zmianę należy także uwzględnić w oznakowaniu koperty z ofertą (dział X SIWZ). W przypadku jeżeli oferta została już złożona, a wykonawca jej nie wycofa, wówczas zostanie ona otworzona w nowym terminie.



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



006011946

Karta techniczna MFL Krawężnik SBR/EPDM50

Produkt	Krawężniki z granulatu gumowego MFL OB-SBR50-RALxxxx
Materiał	Dolną warstwę tworzy czarny granulak gumowy SBR związany klejem poliuretanowym a górną warstwę (około 5 cm) tworzy granulak gumowy EPDM związany bezbarwnym klejem poliuretanowym.
Wymiary	750 x 250 x 50 mm
Powierzchnia	0,19 m ²
Waga	około 8,5 kg/ sztuka
Kolory	Różne kolory według palety RAL.
Zalecane podłoże	Beton lub inny typ wzmocnionego podłoża.
Trwałość koloru	W wyniku oddziaływania zmian pogody i warunków atmosferycznych oraz promieniowania ultrafioletowego może dochodzić do zmian koloru.

Pakowanie

Wymiary palety	1140 x 1140 mm
Ilość	4 sztuki krawężników na jedno piętro na palecie
Maksymalna ilość	około 100 krawężników na jednej palecie
Wysokość palety	około 1450 mm (przy maksymalnej ilości krawężników)
Waga palety	około 875 kg (przy maksymalnej ilości krawężników)

Zmiany techniczne zastrzeżone.

Karta techniczna MFL Krawężnik SBR50

Produkt	Krawężniki z granulatu gumowego MFL OB1-SBR50-001
	Krawężniki z granulatu gumowego MFL OB1-SBR50-002
	Krawężniki z granulatu gumowego MFL OB1-SBR50-003
	Krawężniki z granulatu gumowego MFL OB1-SBR50-004
Materiał	Granulat gumowy SBR związany klejem poliuretanowym.
Wymiary	1000 x 250 x 50 mm
Powierzchnia	0,25 m ²
Waga	około 11,5 kg/ sztuka
Kolory	czarny, czerwony, zielony, szary
Zalecane podłoże	Beton lub inny typ wzmocnionego podłoża.
Trwałość koloru	W wyniku oddziaływania zmian pogody i warunków atmosferycznych oraz promieniowania ultrafioletowego może dochodzić do zmian koloru.

Pakowanie

Wymiary palety	1140 x 1140 mm
Ilość	4 sztuki krawężników na jedno piętro na palecie
Maksymalna ilość	około 85 krawężników na jednej palecie
Wysokość palety	około 1300 mm (przy maksymalnej ilości krawężników)
Waga palety	około 1002 kg (przy maksymalnej ilości krawężników)

Zmiany techniczne zastrzeżone.
